


						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Silje Haugland				
							Forhandler: Monter Os Byggsenter AS				
							Adresse: Ingjelsbrekko 4				
							Hustype : Spesial		Gnr./Bnr: 42/19	Tegningsnr:	501
							Tiltak : Tilbygg på eksisterende bolig		Format:		A3
						Type tegning : Fasade Nord Øst, Fasade Sør Øst		Skala:		1:100	
						Fase : Søknadstegning		Arkitekt:		vh	
01	Gjennomgang pro. kontroll, dagslysregning, sjekklister etc.	09.12.2020	vh	vh		Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad?		Ja	Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4	Dato: 24.11.2020 Prosjektnr: 200274	
02	Flyttet yttervegg på soverom inn 0,6m - Markering av brannsikring	17.12.20	kg			VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS BRUKES ELLER BENYTTES VID TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I					
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.							

[illegible]

[illegible]



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Silje Haugland Forhandler: Monter Os Byggsenter AS Adresse: Ingjelsbrekko 4			
							Gnr./Bnr:	42/19	Tegningsnr:	505
							Tiltak : Tilbygg på eksisterende bolig Format: A3			
							Type tegning : Snitt A, Snitt B Skala: 1:100 Fase : Søknadstegning Arkitekt: vh			
							Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad?			
01	Gjennomgang pro. kontroll, dagslysberegning, sjekklister etc.	09.12.2020	vh	vh		Ja	Brannklasse: 1	Dato:	24.11.2020	
02	Flyttet yttervegg på soverom inn 0,6m - Markering av brannsikring	17.12.20	kg				Risikoklasse: 4	Prosjektnr:	200274	
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I					

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Boligen vil i perioder få høy inne-temperatur.
Dette må løses med luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av utetemperatur blir minimal. ($<2\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Evt. solskjerming - egen beregning må utføres.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Skorstein/pipe i eksisterende bolig

Det forutsettes at EL og VVS skap er plassert i eksisterende bolig.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

Energi:
Tilbygg prosjekteres etter TEK 17 - §14-3 - minimumskrav til energieffektivitet.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018